

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
КНМ 55210061000200641797

QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, т. 25-65-16, und@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Омскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 281, т. 46-57-50, e-mail: tond\_omr@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 349/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад «Новоомский» Омского муниципального района Омской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
Омского района по пожарному надзору Петровского Вячеслава Викторовича  
№ 349 от « 03 » сентября 2021 года

в период с « 14 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Сибиченко  
Игорем Васильевичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
заведующий Чардынцева Анастасия Ивановна

исполняющая обязанности заведующего Приженникова Мария Васильевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, а именно: сигнал «пожар» выполняется при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса.	<p>- ст. 4, 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123);</p> <p>- п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – постановление Правительства № 1479);</p> <p>- п. 6.1.1, 6.4, 6.5.1 свода правил 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – свод правил 484.1311500.2020);</p>	01.07.2022 г.	
2.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 1 согласно экспликации, спальная комната второй этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	<p>- ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ № 123;</p> <p>п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – свод правил 1.13130.2020).</p>	01.07.2022 г.	
3.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 12 согласно экспликации, спальная комната второй этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	<p>- ст. 4, 6, 53,89 ФЗ № 123;</p> <p>п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020</p>	01.07.2022 г.	
4.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 26 согласно экспликации, спальная комната второй этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	<p>- ст. 4, 6, 53,89 ФЗ № 123;</p> <p>п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020.</p>	01.07.2022 г.	

5.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 40 согласно экспликации, спальная комната первый этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	- ст. 4, 6, 53,89 ФЗ № 123; п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020.	01.07.2022 г.	
6.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 1 согласно экспликации, спальная комната первый этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	- ст. 4, 6, 53,89 ФЗ № 123; п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020.	01.07.2022 г.	
7.	Из помещения предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек (помещение 15 согласно экспликации, спальная комната первый этаж) отсутствует второй эвакуационный выход.	- ст. 4, 6, 53,89 ФЗ № 123; п. 4.1.2, 5.1.3 свода правил 1.13130.2020.	01.07.2022 г.	
8.	Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и наличие уплотнений в притворах дверей лестничной клетки (помещение 32 согласно экспликации, второй этаж).	- ст. 4, 6, 53 ФЗ № 123; - п. 4.1.2, 4.4.6 свода правил 1.13130.2020; - п. 24 постановления Правительства № 1479.	01.07.2022 г.	
9.	Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и наличие уплотнений в притворах дверей лестничной клетки (помещение 31 согласно экспликации, второй этаж).	- ст. 4, 6, 53 ФЗ № 123; - п. 4.1.2, 4.4.6 свода правил 1.13130.2020; - п. 24 постановления Правительства № 1479.	01.07.2022 г.	
10.	Не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и наличие уплотнений в притворах дверей лестничной клетки (помещение 50 согласно экспликации, первый этаж).	- ст. 4, 6, 53 ФЗ № 123; - п. 4.1.2, 4.4.6 свода правил 1.13130.2020; - п. 24 постановления Правительства № 1479.	01.07.2022 г.	
11.	На потолке (помещение 1 согласно экспликации, первый этаж) допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защи-	- ст. 4, 6, 83 ФЗ № 123; - п. 5.18 свод правил 484.1311500.2020; - п. 4.14 свода правил	01.07.2022 г.	

	ты с другими кабелями и проводами (приборы освещения) в одном коробе.	6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (далее - свод правил 6.13130.2013).		
12.	На потолке (помещение 13 согласно экспликации, первый этаж) допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (приборы освещения) в одном коробе.	- ст. 4, 6, 83 ФЗ № 123; - п. 5.18 свод правил 484.1311500.2020; - п. 4.14 свод правил 6.13130.2013.	01.07.2022 г.	
13.	На потолке (помещение 18 согласно экспликации, первый этаж) допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (приборы освещения) в одном коробе.	- ст. 4, 6, 83 ФЗ № 123; - п. 5.18 свод правил 484.1311500.2020; - п. 4.14 свод правил 6.13130.2013.	01.07.2022 г.	
14.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитным составом соответствующей группы огнезащитной эффективности. (подтверждающие документы не предоставлены)	- ст. 4, 6, 137 ФЗ № 123; - п. 5.4.5 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - п. 13 постановления Правительства № 1479.	01.07.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

заведующий Чардынцева Анастасия Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору Сибиченко Игорем Васильевичем

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

