

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3940/ПВ644001, г. Омск, 10 лет Октября, ул., д.98 «19» декабря 2024г.
(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения,

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Новоомский» Омского муниципального района Омской области», 644501 Омская область Омский район п. Новоомский ул. Николаева 9

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.п.2.4.6.2, 2.5.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.11.7, 3.1.7

- согласно акту проверки технического состояния системы вентиляции от 26.04.2022г. – система естественной вентиляции не функционирует, движение воздуха в вентиляционных каналах отсутствует, естественная вентиляция не пригодна к эксплуатации;
 - на пищеблоке, в прачечной механическая система вытяжной вентиляции в нерабочем состоянии;
 - оконные рамы заклеены по периметру, промерзают, деформированы (плотно не закрываются), имеют дефекты поверхности – трещины покраски, что не обеспечивает соблюдение режима проветривания и мытья окон в любое время года в группе «Солнышко» в приемной, в игровой (2 окна), в спальня, в туалетной; в группе «Крепыши» в приемной, в игровой (2 окна); в группе «Котята» в приемной, в игровой (2 окна), в спальня, туалетной; в группе «Радуга» в приемной, в игровой (2 окна), в спальня, в туалетной; в музыкально-физкультурном зале (6 окон); прачечной; на лестничных маршах, в коридоре 1 этажа;
 - в группе «Крепыши» в спальня дефекты отделки стен – трещины краски, в туалетной дефекты плитки стен – трещины;
 - в группе «Солнышко» дефекты отделки стен в туалетной – плитка неровная, трещины;
 - в туалетной группы «Радуга» установлены унитазы, обложенные по периметру до верхнего края, не установлены детские унитазы, что не обеспечивает использование индивидуальных сидений;
 - на пищеблоке не установлено необходимое технологическое и производственное оборудование – отсутствует протирочная машина (универсальный привод) для готовой продукции;
 - не обеспечены в полном объеме посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд;
 - в буфетной средней группы «Солнышко» не созданы условия для ополаскивания посуды.
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Выполнить отделку в группе «Крепыши» в спальня стен, в туалетной стен; - в группе «Солнышко» стен в туалетной (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.
2	Восстановить функционирование естественной системы вентиляции в	09.12.2025г.

	здании дошкольного учреждения (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20)	
3	Обеспечить исправную работу механической системы вытяжной вентиляции на пищеблоке, в прачечной (п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.
4	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, обеспечивающие соблюдение режима проветривания и режима мытья окон в любое время года: в группе «Солнышко» в приемной, в игровой (2 окна), в спальней, в туалетной; в группе «Крепыши» в приемной, в игровой (2 окна); в группе «Котята» в приемной, в игровой (2 окна), в спальней, туалетной; в группе «Радуга» в приемной, в игровой (2 окна), в спальней, в туалетной; в музыкально-физкультурном зале (6 окон); прачечной; на лестничных маршах, в коридоре 1 этажа (п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.
5	Установить в туалетной группы «Радуга» детские унитазы (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.
6	Обеспечить пищеблок: - посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; - необходимым технологическим оборудованием – протирочная машина (универсальный привод) для готовой продукции; (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.
7	Создать условия для ополаскивания посуды в буфетной средней группы (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	09.12.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Новоомский» Омского муниципального района Омской области», 644501 Омская область Омский район п. Новоомский ул. Николаева 9


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения
(подпись)


(инициалы и фамилия)

Н.П. Чернышова

С предписанием ознакомлен(а) «19» декабря 2024 г. Е.М. Зайцева и.о. заведующего
(подпись) (инициалы и фамилия) 

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «___» _____ 2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).